

รายการ	ผลการตรวจสอบ		ข้อมูลประกอบ
	ปกติ	ไม่ปกติ	
1.รายการอุปกรณ์			
-GD01			
-GED01			
-2D01			
-2ED01			
-2UPS01			
-2UPS02			
-3D01			
-4D01			
-4ED01			
-REPB01(ตาดฟ้า)			
-REDLP01(ลิฟท์)			
-REDLP02(ลิฟท์)			
-RD01			
-REMDBO1(เมนไฟฟ้าสำรอง)			
- BED01			
2.รายการตรวจสอบ			
หัวข้อ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ	
-ฝาปิดเปิดหลวมหรือความเสียหาย			
-ป้ายชื่อหน้าห้องไฟฟ้าต้องชัดเจน			
-ตรวจขันขั้วต่อสายให้แน่นเสมอ			
-Busbar สาย ชำรุด หรือมีรอยบาด มีรอยArc			
-สายดิน ระบบการต่อลงดิน ถูกต้องหรือไม่			
-ความร้อน การระบายอากาศ			
-สิ่งกีดขวาง พื้นที่ว่างในการปฏิบัติงาน			
-ซอร์กิตเบรกเกอร์ และตู้ฉนวนหุ้ม			
ข้อเสนอแนะ:			
ผู้สำรวจ: ลงชื่อ (.....) วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.	ผู้บังคับบัญชา: ลงชื่อ (.....) วันที่ เดือน พ.ศ.		

No	รายการที่ต้องบำรุงรักษา	ตารางเวลาที่จะดำเนินการแต่ละสัปดาห์ของเดือน (ระบุวันที่)																									
		ความถี่	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
1	หม้อแปลงไฟฟ้า	Y																									
	- ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของหม้อแปลง																										
	- กวดขันน็อตหางปลา																										
	- ทำการทดสอบวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวดภายใน (Megger)																										
	- ทำการทดสอบวัดค่าความร้อนภายในตู้ด้วย THEMOSCAN (Fluke)																										
	- ทำการทดสอบวัดค่ากราวด์ลงดิน																										
2	ตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ MDB และตู้CAP BANK	Y																									
	- ทำความสะอาดและตรวจอุปกรณ์ภายในตู้																										
	- กวดขันน็อตหางปลา																										
	- ทำการทดสอบวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวดภายใน (Megger)																										
	- ทำการทดสอบวัดค่าความร้อนภายในตู้ด้วย THEMOSCAN (Fluke)																										
	- ทำการทดสอบวัดค่ากราวด์ลงดินของระบบแรงต่ำ																										
3	ตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ประธานประจำชั้น จำนวน 10 ตู้	Y																									
	- ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้																										
	- กวดขันน็อตหางปลา																										
	- ทำการทดสอบวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวดภายใน (Megger)																										
	- ทำการตรวจเช็ค AMMETER และ VOLTMETER หน้าตู้																										
	- ทำการปรับปรุงป้ายชื่อตามเบรคเกอร์ย่อย																										